



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

Settore Governo del Territorio

(proposta 1784 del 10/09/2026)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 74 del 10/09/2026

Oggetto: Divieto di utilizzo dell'acqua per il consumo umano nei confronti delle utenze ricomprese nell'elenco di cui all'allegato alla presente Ordinanza a seguito della rilevazione di non conformità dei parametri microbiologici.

VISTA la dichiarazione dell'AST Ancona – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, assunta agli atti del Comune con protocollo n. 36208 del 10/09/2026, con la quale si comunica che le analisi effettuate su un campione d'acqua prelevato in data 08/09/2026 presso il punto di prelievo FAB62 COCCORE dell'acquedotto di Fabriano hanno evidenziato il superamento dei valori di parametro di cui all'Allegato I, Parte A e Parte C, del D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 e s.m.i., rispettivamente per i parametri Escherichia coli e Batteri Coliformi:

Esiti analitici

Escherichia coli	Risultato 2 UFC / 100 ML	Valore limite 0 UFC /100ml
Batteri coliformi	Risultato 2 UFC / 100 ML	Valore limite 0 UFC /100ml

DATO ATTO che con la nota sopra richiamata l'AST Ancona – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, valutati i risultati e considerata la necessità di ripristinare al più presto la qualità dell'acqua erogata in applicazione dell'art. 15, comma 2 – lettera a del D. Lgs. 18/23 propone, fra l'altro:” *di adottare un provvedimento amministrativo di divieto per consumo umano dell'acqua distribuita nelle zone corrispondenti al punto di prelievo FAB62 COCCORE dell'acquedotto comunale di Fabriano*” e che “*Il Servizio scrivente provvederà, non appena l'ente Gestore darà indicazione delle azioni di verifica e di adeguamento, a nuova tempestiva comunicazione alle SS.LL.*”;

RICHIAMATA la nota della Viva Servizi S.P.A. di cui al prot. n° 36287 del 10/09/2026 nella quale è riportato che:”

- *...si prende atto degli esiti analitici dei campionamenti effettuati in data 08/09/2026 presso il punto prelievo FAB 62 "FRAZIONE COCCORE, 10" appartenente*

all'acquedotto del Comune di Fabriano;

- in merito alle verifiche effettuate e agli interventi tecnici adottati, si comunica che già in data 08/09/2026 è stato eseguito un approfondito controllo degli impianti e della rete, riscontrando un guasto al sistema di disinfezione a ipoclorito di sodio installato presso il complesso di acquedotto A - 516 Centrale Viacce, il quale alimenta la rete di distribuzione cui afferisce il punto di prelievo FAB 62. Tale malfunzionamento recente in quanto non era stato rilevato in occasione dell'ultimo controllo periodico effettuato in data 17/08/2026. Il sistema di disinfezione stato prontamente ripristinato già nella stessa giornata del 08/09/2026 e sono stati attuati gli opportuni spurghi della rete finalizzati al ripristino dei valori ordinari di cloro residuo presso il punto di prelievo FAB 62 e negli altri punti della medesima rete di distribuzione;*
- A seguito del ripristino del normale funzionamento dell'impianto di disinfezione e previo opportuno spurgo, nella giornata odierna 09/09/2026 il nostro personale ha effettuato un campionamento di ricontrollo presso il punto di prelievo FAB 62. Il campione stato conferito al laboratorio analisi esterno accreditato per l'esecuzione delle analisi microbiologiche di ricontrollo. Gli esiti saranno disponibili presumibilmente nella giornata di venerdì 11/09/2026”.*

ATTESO l'elenco delle vie e dei numeri civici interessati dal disservizio allegato alla sopra citata comunicazione e costituenti parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

CONSIDERATO che, alla luce degli esiti analitici sopra richiamati e della conseguente non conformità dei parametri microbiologici rilevati, sussiste un potenziale pericolo per la salute umana e si rende pertanto necessario vietare l'utilizzo dell'acqua per il consumo umano;

VISTO:

- il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n° 18 (che abroga il D. Lgs 31/2001);
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica;

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino alla successiva comunicazione di revoca, nei confronti delle utenze ricomprese nell' elenco di cui all'allegato alla presente Ordinanza:

il divieto di utilizzare l'acqua erogata dalla rete idrica comunale per il consumo umano.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;

la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ancona, Piazza del Plebiscito n° 13, 60121 Ancona. PEC: protocollo.prefan@pec.it;

- Commissariato della Polizia di Stato di Fabriano - dipps103.5100@pecps.poliziadistato.it ;
- Alla Regione Carabinieri Forestale “Marche” – Stazione di Fabriano – fan43255@pec.carabinieri.it ;
- All’AST Ancona – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione — PEC: ast.ancona@emarche.it ;
- Al Responsabile dell’ENTE GESTORE – VIVASERVIZI SPA – PEC: segreteria@pec.vivaservizi.it ;
- Al Presidente dell’AATO 2 “Marche centro – Ancona” – PEC: aato2.marche@legalmail.it ;

AVVISA

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Il Sindaco
Avv. DANIELA GHERGO

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i